

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 207 (СУ-207)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск

Тэлефон/факс 263-41-32

Р/рахунак

BY92BLBB30120100015516001001,

код BLBBBY2X

Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці

ААТ «Белінвестбанк»,

г. Мінск, вул. Калектарная, 11

УНП 100015516



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

**Специализированное
управление № 207 (СУ-207)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск

Телефон/факс 263-41-32

Р/счет

BY92BLBB30120100015516001001,

код BLBBBY2X

Дирекция по г. Минску и Минской области

ОАО «Белинвестбанк»,


г. Минск, ул. Коллекторная, 11

УНП 100015516

17.06.2026

№ 60-4/1370

на № _____ ад _____



Первому заместителю директора
главному инженеру
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.



СУ-207 ОАО «МАПИД» информирует, что по объектам строительства: «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилые дома №6 и №9 по генплану» (л.12 раздела 20.003.0.06-ЭУП, л.2 раздела 20.003.0.06-ЭУП.СО2 ж.д.6 и л.12 раздела 20.003.0.09-ЭУП, л.2 раздела 20.003.0.09-ЭУП.СО2 ж.д.6) при выполнении работ по устройству молниезащиты кровли было выявлено, что фактический объем проволоки оцинкованной диаметром 8мм на 150м больше чем учтен в ПСД (550м). Объемы материалов для контура заземления (молниезащиты) рассчитаны в горизонтальной плоскости (по плану кровли). Однако, согласно архитектурным решениям, монтаж контура предусмотрен по уклонам скатной кровли.

Просим согласовать корректировку спецификации с учетом фактической геометрии кровли и коэффициента уклона, а именно увеличить неучтенный объем проволоки в ПСД на 150м по каждому жилому дому.

Приложение:

- Письма ООО «Стройпрестиж» №124 от 12.06.2026г, №125 от 12.06.2026г в 1 экз.

Первый заместитель
начальника управления –
главный инженер

Я.Д.Акулов



Общество с ограниченной ответственностью

«СТРОЙПРЕСТИЖ»

Юридический адрес: 220063, г. Минск, ул. Брикета, д.2, комн.329 а, Т/Ф +375 (44) 791-27-00
Эл. почта: stroy-prestig@inbox.ru

р/с BY32SLAN30124038600000100000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Притыцкого,91, БИК SLANBY22
УНП 691598767



12.06.2026г. № 124
На № _____ от _____

*Гнебю В.В.
для расторжения
договора
12.06.2026*

СУ-207
ОАО «МАПИД»

ООО «Стройпрестиж» сообщает, что при производстве работ на объекте: «ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ №2. ЖИЛОЙ ДОМ №6 ПО ГЕНПЛАНУ» выявлено, что 150 м/п не хватило круга стального оцинкованного ф8 для монтажа молниезащиты.

Просим внести изменения в проектно-сметную документацию и сводный сметный расчет.

Директор



В.Э. Венский

г. Минск
СУ-207 ОАО «МАПИД»
Вход. № 1114
« 12 » 06 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью



«СТРОЙПРЕСТИЖ»

Юридический адрес: 220063, г. Минск, ул. Брикета, д.2, комн.329 а, Т/Ф +375 (44) 791-27-00
Эл. почта: stroy-prestig@inbox.ru

р/с BY32SLAN30124038600000100000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Притыцкого,91, БИК SLANBY22
УНП 691598767



12.06.2026г. № 125
На № _____ от _____

*Гендир В.В. Венский
для расчета
и принятия мер
Д.Мещин
12.06.26*

СУ-207
ОАО «МАПИД»

ООО «Стройпрестиж» сообщает, что при производстве работ на объекте: «ГОРОД-СПУТНИК СМОЛЕВИЧИ. КВАРТАЛ №2. ЖИЛОЙ ДОМ №9 ПО ГЕНПЛАНУ» выявлено, что 150 м/п не хватило круга стального оцинкованного ф8 для монтажа молниезащиты.

Просим внести изменения в проектно-сметную документацию и сводный сметный расчет.

Директор



В.Э. Венский

