

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №173

вул. Мініна, 1, 220014, г. Мінск

e-mail: su173@trest15.by www.trest15.by

тэл. (017) 375-97-45, факс (0172) 375-97-45

р.р ВУ20ВПСВ30121040880169330000

ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 102346840

ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление №173

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su173@trest15.by, www.trest15.by

тел. (017) 375-97-45, факс (017) 375-97-45

р.с ВУ20ВПСВ30121040880169330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 102346840

ОКПО – 01279665

на 18.08.2026 от № 23-07/755

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О корректировке ПСД

Настоящим сообщаем, что в рамках строительства объекта 21.70.3.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь» проектом предусмотрена прокладка дождевой канализации диаметром 2400мм методом микротоннелирования проходческим комплексом AVND2400 АВ с использованием тоннелепроходческого щита AVND2400 с последующими работами по демонтажу проходческой машины из траншеи открытого способа без дополнительного крепления откосов, в частности у камер К54, К50, К63а, К66.

Обращаем внимание на то, что произвести демонтаж проходческой машины весом 75т из траншей при данных проектных глубинах залегания не представляется возможным без осуществления специальных работ по укреплению откоса, исходя из максимальной длины вылета стрелы крана Grove ГМК6300 г/п 300т для подъема груза массой 75т.

Просим внести корректировки в ПСД в части устройства дополнительных мер по усилению откосов котлованов в местах демонтажа проходческой машины после закрытых проходок на участках у камер К54, К50, К63а, К66а.

Начальник СУ-173
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»

Д.П.Елизаров

Исп. 07 Гонченко А.С.
8(044)566-01-60

