

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»



Філіял
«Спецыялізаванае ўпраўленне № 68»
(Філіял «СУ-68» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
http://stroytrest4.by, e-mail: su68@stroytrest4.by
Р/р ВУ35ВПСВ30121021320109330000
у Цэнтры развіцця малога бізнэсу № 745
ААТ «Сбер Банк»
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, АКПА 01279547

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»

Филиал
«Специализированное управление № 68»
(Филиал «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39
http://stroytrest4.by, e-mail: su68@stroytrest4.by
Р/с ВУ35ВПСВ30121021320109330000
в Центре развития малого бизнеса № 745
ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, пр. Независимости, 32А, строение 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100302261, ОКПО 01279547

19 июня 2026г. № 1344
На № 960 ад 27.02.2026г.

Первому заместителю начальника-
главному инженеру филиала «СУ-26»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Козлову С.В.

Главному инженеру
УП УКС «Мингорисполкома»
Жминько И. И.

Об устранении замечаний

Филиалом «СУ-68» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» по объекту «Жилой комплекс «Лазурит» на пер. пр. Победителей – ул. Нарочанская в г. Минске» » для устранения замечаний по продуванию и низкой температуре наружных ограждающих конструкций в квартире № 219 жилого дома, произведены работы по вскрытию вентилируемого фасада в районе расположения данной квартиры. По результатам вскрытия фасада утепление выполнено в соответствии с проектной документацией. Дефектов утепления фасада, приводящих к продуванию и низкой температуре ограждающих конструкций, не обнаружено

Приложение: справка на 1-м л.

Первый заместитель начальника-
главный инженер филиала «СУ-68»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

П. Г. Наумович

Богданова
375445616454

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

