

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэл. факс(017)375-52-87,
р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
тел. Факс (017)375-52-87
р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

22.06.2026 № 19/03-762
на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О внесении изменений в ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что при изучении сметной документации ОДО «ЭНЭКА» по объекту 21.70.14.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства» было выявлено, что отсутствует возможность подключения кабельной линии в направлениях ТП1, Ис - Котельная №2 ВРУ- 1,1с. ТП 1, Ис- Котельная №2 ВРУ-1, Ис.

На основании выше изложенного просим откорректировать ПСД в части замены в спецификации оборудования, изделий и материалов на прокладку КЛ-0,4кВ (21.70.14.02-ЭС1.СО1 лист 1): вместо муфт 1ПКВТп Ннг-LS-5 - 8 шт. на 1ПКВТп Ннг-LS-5 - 16 шт. (с кабельными лужеными наконечниками); вместо 1ПКВТп Ннг-LS-6 - 8 шт заменить на 1ПКВТп Ннг-LS-6 - 16 шт (с кабельными лужеными наконечниками) и выдать к производству работ для дальнейшей корректировки контрактной цены.

Зам. Начальника СУ-128

К.Г. Волчков

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

