

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 122

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ (керамический гранит) Группа В1а

ГОСТ 13996-2019

Сертификат соответствия, регистрационный № РОСС RU.СМ29.Н00530

Срок действия с 02.08.2023 по 01.08.2026

Выдан органом по сертификации продукции

"ВНИИСТРОМ НЦК - Сертификация" ООО "ВНИИСТРОМ "Научный центр керамики"

Держатель оригинала ООО "Ногинский Комбинат Строительных Изделий"

Артикул	Вид поверхности	Размеры, мм номинальный	Номер партии (Маркировка партии)	Кол-во, м2
ST - 011		300x300x8	4-099-4	3 243,6
1 сорт калибр 4 025			13.05.2026	

Результаты испытаний по ГОСТ 27180-2019

Наименование испытаний	Методика испытаний	Единицы измерения	Требования по ГОСТ 13996-2019	Фактические значения
Водопоглощение	ГОСТ 27180-2019.6	%	≤0,5	0,5
Предел прочности при изгибе	ГОСТ 27180-2019.7	МПа	≥35	не менее 35
Разрушающая нагрузка	ГОСТ 27180-2019.7	Н	≥1300	не менее 1300
Износостойкость неглазурованной плитки	ГОСТ 27180-2019.8	г/см2/мм3	≤0,5/≤175	
Износостойкость глазурованной плитки	ГОСТ 27180-2019.9	класс	≥3	
Термическая стойкость	ГОСТ 27180-2019.10	°С	125	
Морозостойкость	ГОСТ 27180-2019.11	цикл	160	
Химическая стойкость: к бытовым химикатам и солям для водоподготовки бассейнов	ГОСТ 27180-2019.12	класс	≥B	
Химическая стойкость: к растворам кислот и щелочей низкой концентрации	ГОСТ 27180-2019.12	класс	≥C	
Устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 27180-2019.15	класс	≥3	
Сопротивление скольжению	ГОСТ 27180-2019.14	группа (R)	группа по заявлению производителя	
Сопротивление скольжению (влажная поверхность)	ГОСТ 27180-2019.14	группа (ABC)	группа по заявлению производителя	



Хиллота О.Г.