



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

01.07.2026 № 1-10/1-1580

на № _____ ад _____

УМ-70 ОАО «Трест
№15» Спецстрой»

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскпроект»

УСР ОАО «Стройтрест №1» доводит до вашего сведения, что локальная смета № 9134 (доп к ЛС № 9126) по объекту «Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Независимости ул. Волгоградской - ул. Кедышко в г. Минске. 1 очередь строительства. Стадия С. Шифр проекта 22.010.00 -СС выполнена неверно. Профиль прокола 4 трубы x110мм. Просим откорректировать смету в соответствии с проектом.

Так же сообщаем, что установкой МНБ-50 выполнить невозможно, учитывая профиль прокола под дорогой и наличие подземных коммуникации тягового усилия установки в 50кН не хватает. Просим изменить используемое оборудование прокола на установку горизонтально-направленного бурения УНБ 15-50, и внести изменения в ПСД.

Заместитель начальника
управления по спецработам

А.И. Бык

+375 (29) 779-29-92 Ашмевский А.А.