



Закрытае акцыйнернае абшчэства «ПМК-55» ул. Гаврыіла Тіхова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагпромпанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
e-mail: info@pmk-55.by Тел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000
Дырэктар Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыйнернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыіла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белагпрампанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBVY2X
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. № 806 от 01.07.2026
на № _____ от _____

Главному инженеру
КУП «Управление капитального
строительства Мингорисполкома»
И.А. Жминько
копия УП «Минскпроект»

О согласовании материала

Настоящим ЗАО «ПМК-55» в рамках реализации объекта: **«Город спутник Смалеви́чи. Квартал №2. Детский сад по генеральному плану №19»**, информирует, что согласно листа 51 раздела 20.003.0.19-AP2 во внутренних перегородках по типу П1 и П4 для тепло-звукоизоляции должны быть использованы минераловатные плиты ПТМ СТБ 1995-2009 $\rho=35\text{кг/м}^3$ (ЛАЙТ ЭКСТРА) толщиной 50мм.

На сегодняшний день производитель ООО «Гомельстройматериалы» производит данные плиты в диапазоне толщин от 70мм до 200мм.

Просим согласовать замену толщины утеплителя с 50мм на 70мм или выдать проектное решение на замену данного материала. Ближайший к проектным характеристикам и выпускаемый производителем это минераловатный утеплитель ЛАЙТ ПТМ СТБ 1995-2009-T4-DS(23,90)-WS1 плотностью 50кг/м³. <https://oaogsm.by/product/universal-plity/>

Копия письма ООО «Гомельстройматериалы» от 01.07.2026г. №10-13 прилагается.

Главный инженер



А.В. Беников

Беников А.В.
+37529-622-99-32