

УП «Минскводоканал»
производство «Минскводопровод»
сетевой район № 1
ул. Академическая, 30, 220012, г. Минск
тел./факс 379-18-25
тел. 389-42-19
06.07.2026 № 24-6-39/74
На № _____ от _____

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Директору УП «УКС Мингорисполкома»

Обнаружена неисправность пожарного гидранта на водопроводной сети в ВК по адресу ул. Воинова, 30, что является нарушением п. 65.10 «Правил пользования централизованными системами водоснабжения и водоотведения (канализации) в населенных пунктах». Данная водопроводная сеть находится на гарантийном обслуживании. Информлируем Вас, что согласно п. 63.1 «Правил пользования централизованными системами водоснабжения и водоотведения (канализации) в населенных пунктах» организация ВКХ осуществляет эксплуатацию только принадлежащих ей на праве собственности, хозяйственного ведения водопроводных сооружений и устройств. В связи с этим Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	название мероприятий	срок исполнения	отметка об исполнении
1	В целях восстановления водоснабжения Вам необходимо заменить пожарный гидрант на водопроводной сети.	До 11.07.2026 г.	

В случае невыполнений требований информационного письма до **11.07.2026 г.** к Вам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Просим информировать о принятых мерах по тел. 389-42-19, факсу 379-18-25.

Начальника сетевого района № 1
производства «Минскводопровод»



Д.В.Апарович