



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДAROЎЯ  
МІНГАРВЫКАНКАМА  
УСТАНОВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ  
«18-Я ГАРАДСКАЯ ДЗЦЯЧАЯ  
ПАЛІКЛІНІКА»  
вул. Янкі Лучыны, 74, 220112, г. Мінск  
УНН 193923739 АКПА 510732425000  
р/с BY85AKBB36041010003920000000  
аддзяленне №527 ААТ АСБ «Беларусбанк»  
BIC AKBBBY2X  
E-mail: info@18gdp.by

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНГОРИСПОЛКОМА  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«18-Я ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА»  
ул. Янки Лучины, 74, 220112, г. Минск  
УНН 193923739 ОКПО 510732425000  
р/с BY85AKBB36041010003920000000  
отделение №527 ОАО АСБ «Беларусбанк»  
BIC AKBBBY2X  
E-mail: info@18gdp.by

04.07.20 № 1601  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»  
Директору  
220030, г. Минск, ул. Советская, 17  
Бобарико А.К.

Уважаемая Анжела Константиновна!

В процессе эксплуатации оборудования, смонтированного Вашей организацией на объекте учреждение здравоохранения «18-я городская детская поликлиника», выявлены недостатки, требующие выезда Ваших специалистов. Установленный в помещении серверной блок розеток (Power Distribution Unit - PDU) затрудняет доступ для обслуживания ИТ-оборудования, искрит один из коннекторов, что может вызывать короткое замыкание.

В связи с изложенным, просим в десятидневный срок направить специалистов для устранения указанных дефектов.

Заместитель главного врача  
по медицинской части

Н.А. Скуратович