

110  
УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
командира войсковой части 94017  
подполковник А.С.Юдов

17.09.2025



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проектирование объекта

**«Модернизация объектов, расположенных по адресу: Витебская обл.,  
Городокский р-н, Первомайский с/с, 2 км северо-западнее д. Прудок,  
войсковая часть 94017, военный городок № 5 «Прудок»»**

На подрядчика возлагается обязанность по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации по устройству системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре зданий и сооружений, расположенных на территории войсковой части 94017 инв. №№ 5/100 (31) – склад, 5/103 (4) – склад, 5/МФА-78 – СРМ № 35, 5/МФА-79 – СРМ № 6».

Источник финансирования – республиканский бюджет.

Заказчик: государственное учреждение «Борисовское эксплуатационное управление Вооруженных Сил».

Инвентарный номер, наименование объектов: 5/100 (31) – склад, 5/103 (4) – склад, 5/МФА-78 – СРМ № 35, 5/МФА-79 – СРМ № 6.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ:

№ п/п	Инв. №	Наименование	Год постройки	Этажность	Материал стен	Материал кровли	Объем, м <sup>3</sup>	Общая площадь, м <sup>2</sup>	Расположение
1	5/100	склад	1981	1	мет.	мет.	6431	1094,3	техническая территория
2	5/103	склад	1982	1	мет.	мет.	5857	1108	техническая территория
3	5/МФА-78	СРМ № 35	2015	1	мет.	мет.	1786	343,4	техническая территория
4	5/МФА-79	СРМ № 6	2015	1	мет.	мет.	1285	350,4	техническая территория

Общая информация: отопление – отсутствует, вентиляция – естественная, водопровод – отсутствует, электроснабжение – отсутствует.  
В настоящее время здания и сооружения эксплуатируются.

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

1. Оборудование объектов системой автоматической пожарной сигнализации.
2. Оборудование объектов системой оповещения о пожаре.
3. Отображение данных системы организовать на объекте инв. № 5/21 – пожарное депо.

Заместитель командира войсковой части 94017  
по МТО – начальник отдела  
майор

А.Ю.Леонов

Инженер по организации эксплуатации  
и ремонту зданий и сооружений

Т.А.Ануфриева

Начальник службы –  
начальник ВКППЗ и АСР  
старший лейтенант

А.С.Сафонов

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник Витебского филиала –  
эксплуатационного участка  
ГУ «Борисовское ЭУ ВС»

Н.Н.Козлов