



Камунальнае транспартнае унітарнае
прадпрыемства «МІНСКТРАНС»

Філіял «СЛУЖБА ЭНЕРГАГАСПАДАРКІ»

просп. Партизанскі, 6, 220033, г. Мінск
тэл.: (017) 246 97 51, факс: (017) 234 91 81
e-mail: energo@minsktrans.by
Р/р ВУ35АКВВ30120000376545100000
у ААТ «ААБ Беларусбанк» г. Мінска
БІК АКВВВУ2Х
УНП 102299499, АКПА 376289405014

22.08.2025 № _____
На № _____ ад _____

Коммунальное транспортное унитарное
предприятие «МИНСКТРАНС»

Филиал «СЛУЖБА ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА»

просп. Партизанский, 6, 220033, г. Минск
тел.: (017) 246 97 51, факс: (017) 234 91 81
e-mail: energo@minsktrans.by
Р/с ВУ35АКВВ30120000376545100000
в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минска
БИК АКВВВУ2Х
УНП 102299499, ОКПО 376289405014

Филиал «Служба энергохозяйства»
государственного предприятия
«Минсктранс»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

- 1. Наименование потребителя:** циркуляция системы горячего водоснабжения.
- 2. Адрес объекта:** ул.Кульман, 29.
- 3. Потребной мощностью:** 2 кВт (в счет лимита существующей мощности).
Сущ. мощность – кВт
Доп. мощность – кВт
в том числе потребители:
I категории – кВт,
II категории – кВт,
III категории – 2 кВт.
- 4. Необходимость сооружения на объекте ТП, РП:**
- 5. Точка присоединения:** электроснабжение выполнить от электрощитовой.
- 6. Дополнительные требования по электроснабжению:** предусмотреть проектирование и установку дополнительного электрического шкафа в подвальном помещении.
- 7. Релейная защита, автоматика, грозозащита, защита от коррозии:**
- 8. Трассу линий электропередачи и точку подключения согласовать со всеми заинтересованными организациями** _____
- 9. Проект электроснабжения согласовать с филиалом «Госэнергогазнадзор».**
- 10. Дополнительные условия:** Данные технические условия согласовать в филиале «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго».

11. Копию данных технических условий приложить к проекту при согласовании.

12. Срок действия настоящих технических условий два года.

По истечении срока действия технических условий, получить новые. При несогласовании проекта в указанный срок технические условия аннулируются без уведомления заявителя.

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
«Служба энергохозяйства»



В.И.Махвиц

